

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
03.04.2024 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/G-03/04/24 от 03.04.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "СПЕКТР". Адрес: 429950, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 75 М
Наименование объекта испытаний ¹	Гидрофобизатор силиконовый CERTA, марка: концентрат 1:1
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "СПЕКТР". Адрес: 429950, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 75 М
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/G-03/04/24
Идентификационный номер образца	№ 002/G-03/04/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 2229-017-49248846-2012. Гидрофобизатор силиконовый CERTA. Технические условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
1 Внешний вид	ТУ 2229-017-49248846-2012	Жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета. Допускается наличие мелкодисперсного осадка и механических примесей	Соответствует требованию
2 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	ТУ 2229-017-49248846-2012	12,5	14
3 Плотность при температуре 20° С, г/см ³	ТУ 2229-017-49248846-2012	0.995÷1,032	0.995÷1,032

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б